

# STOWARZYSZENIE ROZWOJU GAŁKOWA MAŁEGO

Wymagania Techniczne NR ..... z dn.....

Na wykonanie podłączenia do posesji .....

Właściciel nieruchomości:.....

## 1. Zakres podłączenia:

- podłączenie do wodociągu  $\varnothing$ ....mm w ul. ....

## 2. Cel dostarczenia wody:

Gospodarstwo domowe, działalność gospodarcza, budowa, rekreacja.

## 3. Warunki techniczne podłączenia:

Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z PN-92/B-01706, PN-92/B 01707, N-B-10720; 98 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami)

## 4. W projekcie budowlanym podlegającym uzgodnieniu w ZUDP należy:

- 1) Określić cel poboru wody, wielkość zapotrzebowania maksymalnego i średniego dobowego oraz maksymalnego godzinowego.
- 2) Określić sposób zabezpieczenia antyskażeniowego w/g PN-EN 1717:2003

Ponadto:

- wodomierz w pomieszczeniach piwnicznych można lokalizować w przypadku, gdy odległość od linii regulacyjnej nie przekracza 15,0 m,
- w przypadku odległości większej od 15,0 m należy stosować studzienkę wodomierzową zlokalizowaną na terenie posesji w odległości 1,0 m od linii regulacyjnej,
- zabudowa wodomierza zgodna z normą PN-B-10720;98
- lokalne źródła wody nie mogą być połączone z instalacją zasilaną z wodociągu wiejskiego
- urządzenie antyskażeniowe należy instalować zaraz za zaworem głównym zestawu wodomierzowego na instalacji,

## 5. Uwagi ogólne:

- dane techniczne o istniejącej sieci wodociągowej projektant zobowiązany jest uzyskać w Stowarzyszeniu Rozwoju Gaikowa Małego,

- dokumentację należy uzgodnić z Stowarzyszeniu Rozwoju Gaikowa Małego,
- przyłączy może wykonać wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności,
- włączenie wykonanego przyłącza dokonuje Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego, na zlecenie właściciela nieruchomości,
- termin prowadzenia robót należy uzgodnić ze Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego, od użytkownika dróg należy uzyskać zgodę na prowadzenie wykopów w pasie drogowym,
- zlecić inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza,
- przed zasypaniem zgłosić wykonane przyłącze do odbioru technicznego przez przedstawiciela Stowarzyszenia Rozwoju Gałkowa Małego,
- po zakończeniu robót dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą do Stowarzyszenia Rozwoju Gałkowa Małego,
- gospodarkę ściekową należy rozwiązywać indywidualnie,
- podłączenia mogą być wykonywane równoległe z budową sieci,
- do budowy przyłączy wodociągowych należy stosować wyłącznie rury PE-HD,

#### **6. Inne uwagi:**

**Przed wykonaniem przyłącza należy dokonać wpłaty do Stowarzyszenia Rozwoju Gałkowa Małego,**

*Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 90 dni od daty ich wystawienia.*